Posted on: 2021-08-24T00:00:00.00-04:00

DB Reference N°: IDB-C809786-08/21

Project Country: Bolivia

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Water Supply and Sanitation

Project: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACHACACHI

Loan N°./Financing: 3730/BL-BO y 3731/OC-BO

Contractor :
Name of Company:
ASOCIACIÓN ACCIDENTAL SUR ENERGY S.R.L
Country:
Bolivia

Contract Amount: 26.97
Project ID:
Borrower/Bid No: Proceso N°PSLT-LPI-O-167/2021

NOTIFICACION DE INTENCION DE ADJUDICACION

Contratos de Préstamo 3730/BL-BO y 3731/OC-BO

Proceso N°PSLT-LPI-O-167/2021

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACHACACHI.

Fecha: La Paz, 23 de agosto de 2021

A través de la presente y luego de recibida la no objeción del financiador al Informe de evaluación del proceso de la referencia según nota CAN/CBO/CA-1721/2021 de fecha 23 de agosto de 2021, comunico los resultados del proceso de acuerdo a la Sección I Instrucciones a los oferentes (IAO)al numeral 37.1 de la solicitud de oferta:

La oferta que se ajusta sustancialmente al documento de licitación y tiene el costo evaluado más bajo es:

Nombre Empresa Seleccionada	Dirección Empresa Seleccionada	Monto para Contrato	Plazo de Ejecución de Obras

ASOCIACIÓN ACCIDENTAL SUR ENERGY S.R.L	Calle B N° 2430 Esq. Av. Mira Castrillo, Ed. Miraflores Dpto. 1 A.	Bs 26.966.666,74	Total: 510 días (terminación de obras) 420 días (Ejecución de obras civiles) 90 días (Puesta en marcha)

- Nombres de todos los oferentes que presentaron sus ofertas monto leído y detalle de razones por las cuales no fueron seleccionados.

N°	Nombre del oferente	Monto Leído	Detalle de razones por las cuales no fueron seleccionados
1	**COMPAÑÍA DE LIMPIEZA E INGENIERÍA AMBIENTAL S.R.L. "COLINA S.R.L."**	**26.980.706,00**	**La Comisión Calificadora determina que el Oferente NO CUMPLE con este criterio, con la empresa "COMPAÑÍA DE LIMPIEZA E INGENIERÍA AMBIENTAL S.R.L. "COLINA S.R.L.", no cuenta con experiencia en 1 obra similar en plantas de tratamiento de naturaleza y complejidad equivalente para poblaciones superiores a 5.000 habitantes exigidas en el SDO, declara la ejecución del proyecto "Const. Planta de tratamiento aguas residuales Localización Distrito 7", con un monto total del proyecto de bs. 49.812.840,52 respaldo ubicado en foja 603 de su propuesta; luego de verificar el respaldo (Certificado de avance de obra N° 11) con la siguiente característica: monto acumulado de avance de ejecución financiera Bs. 28.630.218,08 y un saldo por pagar Bs. 21.182.622,46, que representa un porcentaje de avance del 57,48 %, en consecuencia No cumple con lo solicitado en la Sección I (IAO)**

			numeral 5.5 inciso b)…. (Para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 70%) **La comisión de calificación luego de realizar la revisión de los precios unitarios del oferente, se identifica que el mismo no cumple con lo solicitado en el SDO.** **-Ítem 19-98 Reposición Pavimento Rígido (m2) fck=21 Mpa., La empresa propone una cantidad de CEMENTO 52kg/m2, siendo que para llegar a una resistencia de 21MPA se requiere de una cantidad mínima cemento de 70kg/m2. Para una carpeta de espesor de 20cm.**
			La Comisión Calificadora determina que el Oferente NO CUMPLE con este criterio, con la empresa "ARMEN INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.R.L.", no cuenta con experiencia en 1 obra similar en plantas de tratamiento de naturaleza y complejidad equivalente para poblaciones superiores a 5.000 habitantes exigidas en el SDO. **La comisión de calificación luego de realizar la revisión de los precios unitarios del proponente, se identifica que el proponente no cumple con lo solicitado en el SDO.**

2	**ARMEN INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.R.L.**	**26.018.015,52**	**-Ítem de 20, 42, 99 REPOSICIÓN DE LOSETAS; no cumple con las enmiendas ítem 89 ACCESORIOS PLOMERÍA DE IMPULSIÓN** **La empresa propone cantidad de CEMENTO 60kg/m2 siendo que para llegar a una resistencia de 21MPA se requiere de una cantidad mínima cemento de 70kg/m2. Para una carpeta de espesor de 20cm.** **La empresa oferta CÁMARA DOMICILIARIA H °C° 0.50X0.50X0.50M, siendo que el SDO exige ÍTEM.- 95 CÁMARA DOMICILIARIA HºCº 0.65X0.65X0.55M (PZA).** **En el Item ÍTEM.- 89 ACCESORIOS PLOMERÍA IMPULSIÓN ZH2 (GLB), El proponente no toma en cuenta la ENMIENDA en la que solicita la ÍTEM.- 89 ACCESORIOS Y EQUIPOS DE BOMBEO EE ZH2 (GLB)**
			La Comisión Calificadora determina que el Oferente NO CUMPLE con este criterio, con la empresa "CONSTRUBOL S.R.L.", no cuenta con experiencia en: Sistemas de Alcantarillado de naturaleza y complejidad equivalente para poblaciones superiores a 5.000 habitantes exigidas en el SDO, **La comisión de calificación luego de realizar la revisión de los**

3	**CONSTRUBOL S.R.L.**	**27.136.944,00**	**precios unitarios del oferente, se identifica que el mismo no cumple con lo solicitado en el SDO.** **-Ítem CÁMARA DOMICILIARIA H°C° 0.50X0.50X0.50M, siendo que el SDO exige ÍTEM.-95 CÁMARA DOMICILIARIA HºCº 0.65X0.65X0.55M (PZA)** **-Ítem: ACCESORIOS PLOMERÍA IMPULSIÓN ZH2 (GLB), El proponente no toma en cuenta la ENMIENDA en la que solicita la ÍTEM.-89ACCESORIOS Y EQUIPOS DE BOMBEO EE ZH2 (GLB)**
4	**CONSPAR S.R.L.**	**28.052.999,69**	**La Comisión Calificadora determina que el Oferente NO CUMPLE con este criterio, con la empresa "CONSPAR S.R.L.", no cuenta con experiencia en 1 obra similar en plantas de tratamiento de naturaleza y complejidad equivalente para poblaciones superiores a 5.000 habitantes exigidas en el SDO,**
5	**ASOCIACIÓN ACCIDENTAL CONSORCIO ACHACAHI**	**31.051.547,09**	**Cumple con los criterios de calificación**
6	**ECO BLAD S.R.L.**	**28.150.849,82**	**Cumple con los criterios de calificación**
7	**ASOCIACIÓN ACCIDENTAL SUR ENERGY S.R.L**	**26.966.666,66**	**Cumple con los criterios de calificación**

- La evaluación no incluyo el método de la mejor oferta final.

- La fecha de vencimiento del plazo suspensivo es el 02 de septiembre de 2021.

- Las instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones y/o presentar una queja durante el plazo suspensivo es de acuerdo a la sección II Datos de la Licitación (DDL), IAO 45.

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se detallan en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15.

Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisición, el Oferente deberá presentar su reclamación por escrito a:

A la atención de: Juan Pablo Díaz

Título / posición: Coordinador General UCP-PAAP

Contratante: Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Unidad Coordinadora del Programa (UCP/PAAP)

Programa de Saneamiento del Lago Titicaca (PSLT).

Correo electrónico: adquisiciones.ucp.paap@gmail.com